

3/2017

Obec Bystřice
Mgr Roman Wrobel, starosta
Bystřice 332
739 95 Bystřice

Bystřice, 5.4.2017

Žádost o informace dle Zákona č.106/1999 Sb.

Vážený pane,

Na základě zákona o veřejném přístupu k informacím požaduji následné informace :


Kontrola z Inspektorátu práce v Ostravě při výkonu své kontrolní činnosti na krytém bazénu v Bystřici zjistila zásadní nedostatky v oblasti elektro, ohrožujících zdraví a životy návštěvníků a personálu. Jedná se o následující závady :

- Chybějící uzemnění čerpadel vodních atrakcí
- Nefunkční havarijní tlačítko na hlavním rozváděči
- Několikaletá absence revizí elektro v objektu bazénu

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní pochybení, ukládá Inspektorát bezpečnosti práce v této oblasti vysoké pokuty. Jako daňového poplatníka mě zajímá, jak vysoká pokuta byla uložena v tomto případě.

Dále požaduji o sdělení, kolik Obec Bystřice zaplatila ke dnešnímu dni za právní služby, spojené s mojí osobou v souvislosti s kauzou bazén.

Za odpovědi předem děkuji


Jindřich Sznepka
Bystřice 518
739 95 Bystřice

OBECNÍ ÚŘAD BYSTŘICE okres Frýdek-Místek		Císlo dopis: 1235
DOŠLO: - 5 -04- 2017		Zpráva: [handwritten]
Č. jedn.: A		Úřed. znak:
Poč. listů: A	Příl.: A	[handwritten initials]

Příloha : Dopis Státního úřadu inspekce práce ze dne 10.8.2015

Oblastní inspektorát práce
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký krajJindřich Sznepka
j.sznepka@seznam.cz

Váš dopis ze dne: 14.7.2015	Naše č.j.: 14417/10.42/15-3	Naše sp. zn D10-2015-990	Vyřizuje/Kontakt: Ing. Jiří Honka / 950 179 228	V Ostravě dne: 10.8.2015
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Informace o výsledku kontroly

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě obdržel dne 14. 7. 2015 Váš podnět k provedení kontroly u kontrolované osoby Obec Bystřice IČ: 00296562 (dále jen "kontrolovaná osoba"). Na základě Vašeho podnětu byla u kontrolované osoby provedena kontrola zaměřená zejména na předmět Vašeho podnětu.

Kontrola byla provedena v Krytém bazénu Bystřice, který provozuje kontrolovaná osoba. V průběhu kontroly podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení, byly zjištěny všechny závady a nedostatky, které jste uvedl v podnětu. Kontrolovaná osoba se zavázala, že zjištěné závady a nedostatky odstraní nejpozději do 15. 09. 2015. O dalších opatřeních podle zákona o inspekci práce bude rozhodnuto dodatečně na oblastním inspektorátu práce.

Tímto považujeme Váš podnět v záležitostech týkajících se kompetencí oblastního inspektorátu práce za vyřízený.

Další podrobnější informace k provedené kontrole Vám nejsme s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti vyplývající z ustanovení § 20 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), oprávněni sdělit.

Za Váš podnět Vám děkujeme a jsme s pozdravem

Oblastní inspektorát práce
pro Moravskoslezský kraj
a Olomoucký krajŽivičná 2
702 69 OstravaJiří Holinka
vedoucí oddělení inspekce II



Obec Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší

č.j.: 1235/2017/Sekr/Wr/26
vyřizuje: Mgr. Roman Wróbel
tel.: +420 558 995 111
e-mail: roman.wrobel@bystrice.cz

Pan
Jindřich Sznepka
Bystřice 518
739 95 Bystřice

Bystřice 2017-04-12

Odpověď na žádost o informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane Sznepko,

jako odpověď na Vaši žádost ze dne 05.04.2017 Vám sděluji následující:

- Výše uložené pokuty za zjištění na základě Vašeho podnětu Oblastnímu inspektorátu práce pro MSK - 0,-Kč
- Výše nákladů za právní služby spojené s Vaší osobou - 0,-Kč

Vážený pane Sznepko,

věřím, že Vás moje odpověď plně uspokojila. Využívám současně tuto příležitost k tomu, abych Vás jako dodavatele bazénové technologie opětovně požádal o urychlené předání dodacích listů a certifikátů způsobilosti k Vámi dodané bazénové technologii a zařízení. Podotýkám, že dosud jste toto neučinil.

S pozdravem


OBEC 2
739 95 BYSTRICE

Mgr. Roman Wróbel
starosta obce Bystřice